



180512050156
有效期2024年04月01日

LBHJ-D0100 (2020) -JS011 (05)

检 测 报 告

报告编号: LB-2022-1730

项目名称: 杭锦旗泽鑫水务有限责任公司分公司生活饮用水检测
委托单位: 杭锦旗泽鑫水务有限责任公司分公司

鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司

2022年08月17日

检验检测专用章



声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定,超出使用范围或者有效时间时无效;
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份;
- 3、本检测机构接受委托送检的样品,其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况;
- 4、未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告内容;
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后,需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效;
- 6、当报告中包含外来数据及结果时,以*予以标明;

承担单位 鄂尔多斯市绿标环境科技有限
地 址 : 公司
联系人: 陈艳
联系电话: 0477-8599836

委托单位 杭锦旗泽鑫水务有限责任公司
地 址 : 分公司
联系人: 赵起
联系电话: 13134879000

报告编写人 : 特日格勒/ 特日格勒 签字日期 : 2022 年 8 月 17 日

审 核 人 : 高雪荣/ 高雪荣 签字日期 : 2022 年 8 月 17 日

签 发 人 : 王丽/ 王丽 签发日期 : 2022 年 8 月 17 日

一、项目概况

杭锦旗泽鑫水务有限责任公司分公司于 2022 年委托鄂尔多斯市绿标环境科技有限公司开展生活饮用水检测, 根据委托方要求, 我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

水质样品信息表

采样人员	赵向东、于晓飞		采样日期	2022-08-02	
交样人员	于晓飞		接样人员	张牡丹	
交接时间	2022-08-02		检测日期	2022-08-02/2022-08-12	
检测类别	样品种类	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次
生活饮用水	生活饮用水	S-01-01	沿河三镇供水工程水源地主管道出水口	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、总 α 放射性、总 β 放射性、游离余氯、一氯氨(总氯)、臭氧、二氧化氯, 共 42 项。	检测 1 次

三、检测方法及设备

序号	检测项目	检测方法来源	方法检出限	仪器设备型号及名称 (管理编号)
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》GB/T5750. 2-2006	/	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2. 1 多管发酵法》GB/T5750. 12-2006	/	DNP-9162 电热恒温培养箱 (LBHJ-YQ-44)
3	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 3. 1 多管发酵法》GB/T5750. 12-2006	/	DNP-9162 电热恒温培养箱 (LBHJ-YQ-44) ; GSP-9080MBE 隔水式恒温培养箱 (LBHJ-YQ-42)
4	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 4. 1 多管发酵法》GB/T5750. 12-2006	/	DNP-9162 电热恒温培养箱 (LBHJ-YQ-44) ; GSP-9080MBE 隔水式恒温培养箱 (LBHJ-YQ-42)

检测方法及仪器设备表

序号	检测项目	检测方法来源	方法 检出限	仪器设备型号及名称 (管理编号)
5	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1.1 平皿计数法》GB/T5750.12-2006	/	DNP-9162 电热恒温培养箱 (LBHJ-YQ-44)
6	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法》GB/T5750.6-2006	1.0 μg/L	AFS-230E 双道原子荧光光度计 (LBHJ-YQ-08)
7	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.5 μg/L	240ZAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-153)
8	铬 (六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.004 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 (LBHJ-YQ-11)
9	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	2.5 μg/L	240ZAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-153)
10	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 氢化物原子荧光法》GB/T5750.6-2006	0.1 μg/L	AFS-230E 双道原子荧光光度计 (LBHJ-YQ-08)
11	硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法》GB/T5750.6-2006	0.4 μg/L	AFS-230E 双道原子荧光光度计 (LBHJ-YQ-08)
12	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属物指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法》GB/T5750.5-2006	0.002 mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 (LBHJ-YQ-11)
13	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属物指标 3.2 离子色谱法》GB/T5750.5-2006	0.1 mg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
14	硝酸盐 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属物指标 5.3 离子色谱法》GB/T5750.5-2006	0.15 mg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
15	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 1.2 毛细管柱气相色谱法》GB/T5750.10-2006	0.2 μg/L	7890B+7697A 安捷伦气相色谱仪 (LBHJ-YQ-04)
16	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1.2 毛细管柱气相色谱法》GB/T5750.8-2006	0.1 μg/L	7890B+7697A 安捷伦气相色谱仪 (LBHJ-YQ-04)
17	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 14.2 离子色谱法》GB/T5750.10-2006	5.0 μg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
18	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 13.2 离子色谱法》GB/T5750.10-2006	2.4 μg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.10-2006 13.2 离子色谱法	5.0 μg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法》GB/T5750.4-2006	5 度	50.00mL 比色管 (套) (LBHJ-YQ-332)
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1 散射法福尔马肼标准》GB/T5750.4-2006	0.5 NTU	WGZ-200 散射光浊度仪 (LBHJ-YQ-41)
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法》GB/T5750.4-2006	/	/
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法》GB/T5750.4-2006	/	/

检测方法及其仪器设备表

序号	检测项目	检测方法及来源	方法 检出限	仪器设备型号及名称 (管理编号)
24	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 玻璃电极法》GB/T5750.4-2006	/	FE-28 酸度计 (LBHJ-YQF-14)
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 1.1 铬天青 S 分光光度法	0.008 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 (LBHJ-YQ-11)
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.1 火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.3 mg/L	240FSAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-191)
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.1 火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.1 mg/L	240FSAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-191)
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.1 火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.2 mg/L	240FSAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-191)
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.1 火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	0.05 mg/L	240FSAA 原子吸收分光光度计 (LBHJ-YQ-191)
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.2 离子色谱法》GB/T5750.5-2006	0.15 mg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.2 离子色谱法》GB/T5750.5-2006	0.75 mg/L	883; 离子色谱仪 (LBHJ-YQ-06)
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法》GB/T5750.4-2006	/	AL104 电子天平 (LBHJ-YQ-16)
33	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB/T5750.4-2006	1.0 mg/L	50.00mL 酸式滴定管 (LBHJ-YQ-238)
34	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法》GB/T5750.7-2006	0.05 mg/L	50.00mL 酸式滴定管 (LBHJ-YQ-240)
35	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法》GB/T5750.4-2006	0.002 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 (LBHJ-YQ-11)
36	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法》GB/T5750.4-2006	0.050 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 (LBHJ-YQ-11)
37	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标 1.1 低本底 α 检测法》GB/T5750.13-2006	1.6× 10 ⁻² Bq/L	FYFS-400X 低本底 α、 β 测量仪 (LBHJ-YQ-215)
38	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标 2.1 薄样法》GB/T5750.13-2006	2.8× 10 ⁻² Bq/L	FYFS-400X 低本底 α、 β 测量仪 (LBHJ-YQ-215)
39	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.4 现场测定法》GB/T5750.11-2006	0.01 mg/L	DGB-403F 便携式二氧化氯测定仪 (LBHJ-YQ-257)

四、检测结果

水质检测结果表

检测点位			沿河三镇供水工程 水源地主管道出水口	标准限值	评价结果
样品编号			S-01-01		
样品状态、描述			清澈无色液体		
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不得检出	符合
2	耐热大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不得检出	符合
3	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不得检出	符合
4	菌落总数	CFU/mL	4	100	符合
5	砷	μg/L	<1.0	10	符合
6	镉	μg/L	<0.5	5	符合
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	符合
8	铅	μg/L	<2.5	10	符合
9	汞	μg/L	<0.1	1	符合
10	硒	μg/L	<0.4	10	符合
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	符合
12	氟化物	mg/L	0.7	1.0	符合
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.76	10	符合
14	三氯甲烷	μg/L	<0.2	60	符合
15	四氯化碳	μg/L	<0.1	2	符合
16	溴酸盐	μg/L	<5.0	10	符合
17	甲醛	mg/L	/	0.9	/
18	亚氯酸盐	μg/L	<2.4	700	符合
19	氯酸盐	μg/L	<5.0	700	符合
20	色度	度	<5	15	符合
21	臭和味	/	无	无异臭、异味	符合
22	浑浊度	NTU	<0.5	1	符合
23	肉眼可见物	/	无	无	符合
24	pH值	无量纲	8.29	6.5≤pH≤8.5	符合
25	铝	mg/L	<0.008	0.2	符合
备注	企业仅用二氧化氯制剂消毒 参考标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				

水质检测结果表 (续)

检测点位			沿河三镇供水工程 水源地主管道出水口	标准限值	评价结果
样品编号			S-01-01		
样品状态、描述			清澈无色液体		
序号	检测项目	单位	检测结果		
26	铁	mg/L	<0.3	0.3	符合
27	锰	mg/L	<0.1	0.1	符合
28	铜	mg/L	<0.2	1.0	符合
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	符合
30	氯化物	mg/L	160	250	符合
31	硫酸盐	mg/L	98.1	250	符合
32	溶解性总固体	mg/L	613	1000	符合
33	总硬度	mg/L	245	450	符合
34	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.69	3	符合
35	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	符合
36	阴离子 合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	符合
37	总 α 放射性	Bq/L	4.0×10^{-2}	0.5	符合
38	总 β 放射性	Bq/L	7.2×10^{-2}	1	符合
39	游离余氯	mg/L	/	出厂水 ≥ 0.3	/
40	一氯氨 (总氯)	mg/L	/	与水接触时间 ≥ 120min, 出厂水中限值 3, 出厂水中 余量 ≥ 0.5, 管网末梢水中 余量 ≥ 0.05	/
41	臭氧	mg/L	/	1	/
42	二氧化氯	mg/L	1.00	与水接触时间 ≥ 30min, 出 厂水中限值 0.8, 出厂水中 余量 ≥ 0.1, 管网末梢水中 余量 ≥ 0.02	符合
备注	企业仅用二氧化氯制剂消毒 参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。				

.....报告结束.....